




**Энергия -  
Источник**



**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  
МНОГОФУНКЦИО-  
НАЛЬНЫЕ  
ЭНИ-3201-AI**



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

телефон: 8 800 511 88 70

130@pro-solution.ru

pro-arma.ru | eni.pro-solution.ru | эл. почта: enr@pro-solution.ru

**Руководство по эксплуатации**

**ЭИ.291.00.000РЭ**

---



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1</b>	<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>КОМПЛЕКТНОСТЬ</b> .....	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ</b> .....	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b> .....	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>МОНТАЖ</b> .....	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ</b> .....	<b>22</b>
<b>9</b>	<b>МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ</b> .....	<b>23</b>
<b>10</b>	<b>УПАКОВКА</b> .....	<b>23</b>
<b>11</b>	<b>ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ</b> .....	<b>24</b>
	ПРИЛОЖЕНИЕ А Габаритные размеры .....	25
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б Схемы подключения .....	29
	ПРИЛОЖЕНИЕ В Подключение питания .....	35

Руководство по эксплуатации содержит технические характеристики, правила эксплуатации, описание принципа действия преобразователей измерительных (модулей гальванической развязки) ЭНИ-3201-А1 (далее модули).

## **1 НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1 Модули предназначены для подключения датчиков с выходным токовым сигналом 4...20 мА.

1.2 Модули обеспечивают гальваническое разделение электрических цепей между входом и выходом, работающими с унифицированным токовым сигналом 4...20 мА, и встроенным источником питания.

1.3 В зависимости от исполнения, модули рассчитаны на работу с активными и пассивными датчиками и нагрузками.

1.4 Модули с пассивными входными и выходными цепями не требуют дополнительного источника питания, питание осуществляется от внешних источников питания токовых сигналов 4...20 мА.

1.5 Модули обеспечивают передачу сигнала по HART-протоколу от входных к выходным цепям.

1.6 Модули могут содержать один или два независимых гальванически развязанных канала.

1.7 Модули могут применяться в различных отраслях промышленности: в системах измерения, сбора и регистрации данных, контроля и регулирования.

1.8 Модули являются восстанавливаемыми изделиями. Ремонт и восстановление модулей осуществляет предприятие-изготовитель.

1.9 Модули по устойчивости к климатическим воздействиям соответствуют исполнению УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150, группы исполнения С4 по ГОСТ 52931 для работы при температуре от минус 40 до плюс 70 °С.

1.10 При эксплуатации модулей допускаются воздействия:

- вибрации с частотой от 5 до 25 Гц и амплитудой до 0,1 мм;
- магнитных полей постоянного и переменного тока с частотой  $(50 \pm 1)$  Гц и напряженностью до 400 А/м;
- относительной влажности от 30 до 80 % в диапазоне рабочих температур без конденсации влаги.

1.11 Модули не создают промышленных помех.

1.12 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую документацию на изделия без предварительного уведомления, сохранив при этом функциональные возможности и назначение.

1.13 Потребитель несет ответственность за определение возможности применения продукции ООО «Энергия-Источник» в каждом отдельном случае использования так как только потребитель имеет полное представление обо всех ограничениях и факторах влияния, связанных с конкретным применением продукции.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условные обозначения модулей, входные и выходные сигналы приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Условные обозначения модулей

Наименование	Количество каналов	Входной сигнал	Выходной сигнал
ЭНИ-3201-AI-1к	1	4...20 мА/HART	4...20 мА/HART
ЭНИ-3201-AI-2к	2		

2.2 Основные технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Основные технические характеристики

Параметр	Значение
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В, кроме модулей с кодом «420-420Н»	18...40
Потребляемая мощность не более, Вт, для модулей с кодами «420П-420ПН», «420П-420Н»	
— ЭНИ-3201-AI-1к	1,8
— ЭНИ-3201-AI-2к	2,7
Конструктивное исполнение	пластмассовый корпус для монтажа на DIN-рейке NS35/7,5
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20
Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания, часов	150000
Средний срок службы, лет	15
Масса модуля не более, кг	0,2

2.3 Передаточные характеристики модулей.

2.3.1 Активные входные и выходные цепи модулей (цепи нагрузки) рассчитаны на работу с нагрузками не более 0,35 кОм.

2.3.2 Пассивные входные и выходные цепи модулей (цепи нагрузки) рассчитаны на работу с напряжением до 28 В от внешнего источника питания.

2.3.3 Напряжение на активных входах модулей не менее 22 В при нижнем предельном значении входного сигнала 4 мА, не менее 15 В при верхнем предельном значении входного сигнала 20 мА.

2.3.4 Значение тока короткого замыкания во входных цепях модулей не более 31 мА.

2.3.5 Падение напряжения на пассивных входах и выходах модулей не более 6 В при токе 20 мА.

2.3.6 Время установления выходного сигнала модулей (время, в течение которого выходной сигнал входит в зону предела допускаемой основной приведенной погрешности), не более 0,1 секунды.

2.4 Метрологические характеристики модулей приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Метрологические характеристики

Параметр	Значение
<b>Основная приведенная погрешность</b>	
Погрешность преобразования входного сигнала в выходной, выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, не более, %	$\pm 0,1$ $\pm 0,2$
<b>Дополнительная приведенная погрешность</b>	
Изменение значения выходного сигнала, вызванное изменением напряжения питания, не превышает, % от диапазона изменения выходного сигнала.	$\pm 0,1$
Изменение значения выходного сигнала, вызванное изменением температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне температур, не превышает, % от диапазона изменения выходного сигнала на каждые 10 °С	$\pm 0,1^{(1)}$ $\pm 0,2^{(2)}$
<sup>1)</sup> Для модулей с основной приведенной погрешностью преобразования $\pm 0,1$ %;	
<sup>2)</sup> Для модулей с основной приведенной погрешностью преобразования $\pm 0,2$ %.	

2.5 Модули достигают заявленных метрологических характеристик через 15 минут после включения.

2.6 Модули выдерживают длительную перегрузку, вызванную коротким замыканием или обрывом любого провода линии связи.

2.7 Пассивные цепи модулей защищены от неправильного подключения (полярности) питающего напряжения внешнего источника питания.

2.8 Изоляция входных цепей относительно выходных цепей, цепей питания и каналов между собой выдерживает при температуре  $(23 \pm 2)$  °С в течение одной минуты действие испытательного напряжения синусоидальной формы с частотой  $(50 \pm 2)$  Гц:  
— 1500 В — при относительной влажности до 80 %;  
— 900 В — при относительной влажности  $95 \pm 2$  %.

2.9 Электрическое сопротивление изоляции входных цепей относительно выходных цепей, цепей питания и каналов между собой, измеренное при испытательном напряжении 500 В не менее 40 МОм.

### 3 ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Пример обозначения при заказе:

ЭНИ-3201-А1 - 2к - 420 - 420Н - ПК - 0,2% - 360 - ПП  
1            2    3            4    5            6    7    8

- где
- 1 — наименование (по таблице 1);
  - 2 — количество каналов:
    - 1к — один канал;
    - 2к — два канала;
  - 3 — входной сигнал:
    - 420 — 4...20 мА;
    - 420П — 4...20 мА с питанием;
  - 4 — выходной сигнал:
    - 420Н — 4...20 мА/HART;
    - 420ПН — 4...20 мА/HART с питанием (только с входным сигналом 420П);
  - 5 — тип разъемов:
    - символ отсутствует — разъем с винтовыми клеммниками;
    - ПК — разъем с пружинными клеммниками и тестовыми гнездами;
  - 6 — погрешность преобразования:
    - 0,1% — не более 0,1 %;
    - 0,2% — не более 0,2 %;
  - 7 — дополнительная технологическая наработка до 360 часов (по заказу);
  - 8 — наличие госповерки.

**Примечание** — По заказу поставляется:

- блок питания БПИ-24-TBUS;
- модуль питания и контроля шины TBUS ЭНИ-610;
- DIN-рейка NS35/7,5;
- шинный соединитель на DIN-рейку (ME 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 или аналог);
- шинный соединитель на DIN-рейку (ME 22,5 TBUS ADAPTER или аналог);
- разъем «вилка» с винтовыми клеммниками (MC 1,5/5 ST 3,81 или аналог);
- разъем «розетка» с винтовыми клеммниками (IMC 1,5/5 ST 3,81 или аналог).

## 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки модулей должен соответствовать таблице 4.

Таблица 4 — Комплект поставки

Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
Преобразователь измерительный многофункциональный ЭНИ-3201-AI	ЭИ.291.00.000	1	соответственно заказу
Паспорт	ЭИ.86.00.000ПС	1	
Руководство по эксплуатации	ЭИ.291.00.000РЭ	по 1 экземпляру на 30 преобразователей, поставляемых в один адрес	
Методика поверки	ЭИ.86.00.000МИ		
Колодка (4 контакта)	MSTBT 2,5 HC/ 4-STP KMGY или аналог	в зависимости от исполнения	для преобразователей без индекса «ПК»
Колодка (4 контакта, Push-in)	FKCT 2,5/ 4-ST KMGY или аналог		для преобразователей с индексом «ПК»
Блок питания БПИ-24-TBUS	ЭИ.234.00.000		по заказу
Модуль питания и контроля шины TBUS ЭНИ-610	ЭИ.233.00.000		по заказу
Шинный соединитель на DIN-рейку	ME 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 или аналог		по заказу
Шинный соединитель на DIN-рейку	ME 22,5 TBUS ADAPTER или аналог		по заказу
Разъем «вилка» с винтовыми клеммниками	MC 1,5/5 ST 3,81 или аналог		по заказу
Разъем «розетка» с винтовыми клеммниками	IMC 1,5/5 ST 3,81 или аналог		по заказу
DIN-рейка	NS35/7,5		по заказу

## 5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

5.1 Габаритные и установочные размеры модулей приведены в приложении А.

5.2 Внутри корпуса закреплена печатная плата, на которой установлены разъемы для подключения внешних цепей. В соответствии с заказом модули могут укомплектовываться разъемами с винтовыми клеммниками, или разъемами с пружинными клеммниками и тестовыми гнездами.

5.3 На модули с активными цепями возможно подавать питание как на клеммную колодку (контакты 9, 10), так и по шине TBUS (контакты 5, 4 шины TBUS). Модули имеют защиту от неправильного подключения (переполюсовки) напряжения питания.

5.4 Функциональные схемы модулей приведены на рисунках 1—3. Упрощенные функциональные схемы модулей приведены на рисунках 4—6.

5.5 Модули содержат следующие однотипные функциональные элементы и узлы (см. рисунки 1—3):

- измерительные шунты « $R_{ш}$ »;
- встроенный импульсный источник питания (позиции 2, 3, 4) питающий входные и выходные цепи модулей (цепи датчиков и нагрузки);
- схему преобразования (позиции 1, 5), измеряющую ток, протекающий во входной цепи и формирующий соответствующий уровень сигнала на выходе.

5.6 Схемы внешних электрических присоединений приведены в приложении Б.


5.7 Питание модулей с активными входными и (или) выходными цепями осуществляется от внешнего источника питания напряжением 18...40 В постоянного тока.

5.8 На лицевой панели модулей с активными входными и (или) выходными цепями расположен светодиодный индикатор «Пит», индицирующий наличие напряжения питания.

5.9 Питание модулей с пассивными входными и выходными цепями осуществляется от токовой петли датчика и приемника током до 4 мА.


5.10 Модули осуществляют прием цифрового сигнала по HART-протоколу и его передачу при уровне входного сигнала не менее 3 мА.

**Внимание!** Цифровой сигнал по HART-протоколу передается модулем в одну сторону — от датчика к приемнику. Для передачи цифрового сигнала по HART-протоколу необходимо перевести датчик в «Пакетный режим».




- 1 — преобразователь «напряжение-ток»;
- 2 — выпрямитель и преобразователь напряжения переменного тока в постоянное;
- 3 — преобразователь напряжения постоянного тока в переменное;
- 4 — стабилизатор напряжения;
- 5 — преобразователь «ток-напряжение»;
- U1, U2 — оптопары;
- T — изолирующий трансформатор;
- R<sub>ш</sub> — измерительный шунт.

Рисунок 1 — Функциональная схема модулей  
ЭНИ-3201-AI-1к(2к)-420П-420ПН



- 1 — преобразователь «напряжение-ток»;
- 2 — выпрямитель и преобразователь напряжения переменного тока в постоянное;
- 3 — преобразователь напряжения постоянного тока в переменное;
- 4 — стабилизатор напряжения;
- 5 — преобразователь «ток-напряжение»;
- U1, U2 — оптопары;
- T — изолирующий трансформатор;
- Rш — измерительный шунт.

Рисунок 2 — Функциональная схема модулей  
ЭНИ-3201-AI-1к(2к)-420П-420Н



- 1 — преобразователь «напряжение-ток»;
- 5 — преобразователь «ток-напряжение»;
- U1, U2 — оптопары;
- T — изолирующий трансформатор;
- Rш — измерительный шунт.

Рисунок 3 — Функциональная схема модулей  
ЭНИ-3201-AI-1к(2к)-420-420Н




Рисунок 4 — Упрощенная функциональная схема модулей  
ЭНИ-3201-AI-1к(2к)-420П-420ПН






Рисунок 6 — Упрощенная функциональная схема модулей  
ЭНИ-3201-AI-1к(2к)-420-420H

## **6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

6.1 Обслуживающему персоналу запрещается работать без проведения инструктажа по технике безопасности.

6.2 К работе с модулями должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В, а также ознакомленные с настоящим Руководством по эксплуатации.

6.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током модули относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

## **7 МОНТАЖ**

7.1 В зимнее время ящики с модулями следует распаковывать в отапливаемом помещении не менее чем через 8 часов после внесения их в помещение.

7.2 Перед тем, как приступить к монтажу модулей, необходимо их осмотреть. При этом необходимо проверить:


- отсутствие вмятин и видимых механических повреждений корпуса;
- состояние и надежность клеммных соединений.

7.3 Модули монтируются на DIN-рейке. Место установки модулей должно быть удобным для проведения монтажа, демонтажа и обслуживания.

7.4 Среда, окружающая модули, не должна содержать примесей, вызывающих коррозию его деталей.


7.5 В местах установки модулей следует принять меры, чтобы исключить появление различного рода постоянных либо временных помех от работы силового электрооборудования.

7.6 Модули крепятся на горизонтально смонтированную DIN-рейку с помощью специальной защелки в соответствии с рисунком 7. Демонтаж модулей производится в обратной последовательности в соответствии с рисунком 8.



1 — установить модуль на DIN-рейку.

Рисунок 7 — Монтаж модуля на DIN-рейку



- 1 — отодвинуть защелку вниз;  
2 — снять модуль с DIN-рейки.

Рисунок 8 — Демонтаж модуля с DIN-рейки

7.7 Для осуществления естественного охлаждения модулей необходимо обеспечить воздушные зазоры до стенок шкафа, кабель-каналов и рядом установленных приборов. Минимальные зазоры приведены на рисунке 9.





Рисунок 9 — Минимальные зазоры при монтаже

**Внимание!** Монтаж модулей, в замкнутом пространстве (щит, шкаф и т. д.) при недостаточной циркуляции воздуха, производить группами по пять модулей с соблюдением зазоров между группами не менее 5 мм для соблюдения температурного режима. При необходимости обеспечить принудительную вентиляцию.

7.8 При использовании шины TBUS перед монтажом модулей на DIN-рейку необходимо собрать шинные соединители в необходимом сочетании соответствии с рисунком 10.



- 1 — собрать необходимые элементы шины между собой;
- 2 — смонтировать на DIN-рейку и закрепить с помощью защелки.

Рисунок 10 — Монтаж шины TBUS

7.9 Схемы подключения модулей приведены в приложении Б, нумерация контактов приведена на рисунках приложения А.

7.10 Работы по монтажу и демонтажу модулей производить при выключенном напряжении питания.


7.11 Подключение жил кабеля производить в соответствии с рисунками 11, 12.

7.12 Подключение модулей производить отверткой с размерами шлица 0,6x2,8 (7810-0966 по ГОСТ 17199). Момент затяжки винтов у клеммников должен соответствовать 0,5 Н·м.

7.13 При проведении монтажа обеспечить надежное присоединение жил кабеля к клеммникам исключив при этом возможность замыкания жил кабелей.


7.14 Разъемы модулей могут комплектоваться кодирующими ключами для исключения ошибок при монтаже. Расположение кодирующих ключей приведены на рисунках 13—16.

7.15 Возможные варианты подключения питания через шину TBUS приведены в приложении В.



- 1 — вставить жилу в клеммник;
- 2 — затянуть винт клеммника отверткой.

Рисунок 11 — Монтаж жил кабеля в разъем с винтовыми клеммниками



- 1 — нажать на кнопку;  
 2 — вставить жилу в клеммник.

Рисунок 12 — Монтаж жил кабеля в разъем с пружинными клеммниками




Рисунок 13 — Расположение кодирующих ключей для ЭНИ-3201-AI-1к-420-420H




Рисунок 14 — Расположение кодирующих ключей для ЭНИ-3201-АІ-2к-420-420Н




Рисунок 15 — Расположение кодирующих ключей для ЭНИ-3201-АІ-1к-420П-420Н, ЭНИ-3201-АІ-1к-420П-420ПН




Рисунок 16 — Расположение кодирующих ключей для ЭНИ-3201-А1-2к-420П-420Н, ЭНИ-3201-А1-2к-420П-420ПН

## 8 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 После окончания монтажа модули готовы к эксплуатации.

8.2 Перед включением модулей убедиться в соответствии его установки и монтажа и указаниям, изложенных в разделах 6, 7. Изучить настоящее Руководство по эксплуатации.

8.3 При эксплуатации модулей необходимо пользоваться настоящим Руководством по эксплуатации и другими нормативными документами.

8.4 При эксплуатации модулей необходимо проводить внешние осмотры в сроки, установленные предприятием, эксплуатирующим модули.

8.5 При внешнем осмотре необходимо проверить:

- наличие маркировки;
- отсутствие обрывов или повреждений кабелей;
- надежность присоединения кабелей;
- отсутствие пыли и грязи на модуле;
- отсутствие вмятин, видимых механических повреждений корпуса.

8.6 Эксплуатация модулей с повреждениями и неисправностями запрещена.

## **9 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ**

9.1 Маркировка модулей выполняется в соответствии с ГОСТ 18620 и содержит следующие надписи:

- наименование модуля;
- нумерацию контактов;
- наименование предприятия-изготовителя;
- рабочий температурный диапазон;
- порядковый номер модуля по системе нумерации предприятия-изготовителя и год выпуска.

9.2 Пломбирование модулей осуществляют на стыке панелей корпуса наклеиванием гарантийной этикетки с логотипом предприятия-изготовителя.

## **10 УПАКОВКА**

10.1 Упаковка модулей обеспечивает их сохранность при хранении и транспортировании.

10.2 Модули и эксплуатационные документы помещены в пакет из полиэтиленовой пленки. Пакет упакован в потребительскую тару — коробку из гофрированного картона. Свободное пространство в коробке заполнено с помощью прокладочного материала из гофрированного картона или воздушно-пузырьковой пленкой.

10.3 Коробки из гофрированного картона с модулями укладываются в транспортную тару — ящики типа IV ГОСТ 5959 или ГОСТ 9142. Свободное пространство между коробками заполнено с помощью прокладочного материала из гофрированного картона или воздушно-пузырьковой пленкой.

10.4 При транспортировании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы модули должны быть упакованы в коробки из гофрированного картона, а затем в ящики типа III-1 по ГОСТ 2991 или типа VI по ГОСТ 5959 при отправке в контейнерах.

10.5 Ящики обиты внутри водонепроницаемым материалом, который предохраняет от проникновения пыли и влаги.

10.6 Масса брутто не должна превышать 35 кг.

10.7 На транспортной таре в соответствии с ГОСТ 14192 нанесены несмываемой краской дополнительные и информационные надписи, а также манипуляционные знаки, соответствующие наименованию и назначению знаков «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Бережь от влаги».

10.8 Упаковывание изделия должно производиться в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от 15 до 40 °С и относительной влажности до 80 % при отсутствии агрессивных примесей.

## **11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**


11.1 Модули в упаковках транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отопливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на каждом виде транспорта.

11.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 5150.

11.3 Условия хранения модулей в транспортной таре должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А


## Габаритные размеры



- 1 — шинный соединитель ME 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 или аналог;
- 2 — защелка для фиксации модулей на DIN-рейке;
- 3 — клеммники для подключения выходных цепей сигнала;
- 4 — клеммники для подключения входных цепей сигнала.

Рисунок А.1 — Внешний вид

## Продолжение приложения А



## Продолжение приложения А




Рисунок А.3 — Габаритные размеры модулей с разъемами с винтовыми клеммниками

## Продолжение приложения А





Рисунок А.4 — Габаритные размеры модулей с разъемами с пружинными клеммниками и тестовыми гнездами

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### Схемы подключения




Датчик 1 — пассивный датчик с выходным токовым сигналом 4...20 мА, цифровым сигналом на базе HART-протокола и питанием по двухпроводной линии;

Датчик 2 — активный датчик с выходным токовым сигналом 4...20 мА, цифровым сигналом на базе HART-протокола и внешним питанием.

Рисунок Б.1 — Схема подключения входных цепей  
ЭНИ-3201-AI-1к(2к)-420П-420ПН  
по двухпроводным схемам


## Продолжение приложения Б



Датчик 1 — активный датчик с выходным токовым сигналом 4...20 мА и цифровым сигналом на базе HART-протокола.

**Рисунок Б.2 — Схема подключения входных цепей  
ЭНИ-3201-AI-1к(2к)-420П-420ПН  
по трехпроводной схеме**


## Продолжение приложения Б



R250 — внешний HART-резистор.

Рисунок Б.3 — Схема подключения выходных цепей  
ЭНИ-3201-AI-1к(2к)-420П-420ПН с использованием  
цифрового сигнала на базе HART-протокола по первому каналу  
(пассивный выход) и второму каналу (активный выход)


## Продолжение приложения Б



R250 — внешний HART-резистор.

Рисунок Б.4 — Схема подключения выходных цепей  
ЭНИ-3201-AI-1к(2к)-420П-420Н с использованием  
цифрового сигнала на базе HART-протокола  
(пассивные выходы)

## Продолжение приложения Б




Е1 — источник напряжения постоянного тока;

Датчик 1 — активный датчик с выходным токовым сигналом 4...20 мА, цифровым сигналом на базе HART-протокола и внешним питанием;

Датчик 2 — пассивный датчик с выходным токовым сигналом 4...20 мА, цифровым сигналом на базе HART-протокола и внешним питанием.

**Рисунок Б.5 — Схема подключения входных цепей  
ЭНИ-БИС-3201-Ех-А1-1к(2к)-420-420Н**

## Продолжение приложения Б




R250 — внешний HART-резистор.

Рисунок Б.6 — Схема подключения выходных цепей  
ЭНИ-3201-AI-1к(2к)-420-420Н с использованием  
цифрового сигнала на базе HART-протокола (пассивный выход)  
по первому каналу и цифрового сигнала на базе HART-  
протокола (пассивный выход) по второму каналу

## ПРИЛОЖЕНИЕ В


### Подключение питания



- 1 — плюсовая шина питания TBUS, контакт 5;  
2 — минусовая шина питания TBUS, контакт 4.

Рисунок В.1 — Вариант подключения питания при помощи разъемов MC 1,5/5 ST 3,81 или IMC 1,5/5 ST 3,81 с винтовыми клеммниками


## Продолжение приложения В



- 1 — плюсовая шина питания TBUS, контакт 5;  
2 — минусовая шина питания TBUS, контакт 4.

Рисунок В.2 — Вариант подключения питания от блока питания БПИ-24-TBUS

## Продолжение приложения В



- 1 — плюсовая шина питания TBUS, контакт 5;
- 2 — минусовая шина питания TBUS, контакт 4.

Рисунок В.3 — Вариант подключения питания от модуля питания и контроля ЭНИ-610











**Энергия -  
Источник**

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

телефон: 8 800 511 88 70

130@pro-solution.ru

pro-arma.ru | eni.pro-solution.ru | эл. почта: enr@pro-solution.ru